



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску  
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ondpz@mail.ru

Предписание № 137/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского  
городского округа «Детский сад комбинированного вида № 30 «Насто»,  
ИНН1001017295.

Во исполнение распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 137, вынесенного 16 апреля 2021 года заместителем начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Пушкаревич Николаем Станиславовичем.

С 22 апреля 2021 года 09 часов 30 минут 19 мая 2021 года 14 часов 00 минут инспектором Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Гриценко Яной Эдуардовной проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания, расположенное по адресу: г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 14В совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 30 «Насто» Меренковой Еленой Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>1) Кабельные линии АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности (кабели не огнестойкие, не соответствуют ГОСТ 31565-2012 [1]; отсутствует подтверждение соответствия способа прокладки кабельных линий АУПС и СОУЭ требованию сохранения работоспособности в условиях пожара);</p> <p>2) Питание электроприемников систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) осуществляется не от панели противопожарных устройств;</p> <p>3) Органы управления приборов приемно-контрольных не защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц (приборы установлены в общем коридоре);</p> <p>4) Не обеспечена раздельная передача сигнала о пожаре и неисправности, состоянии технических средств АУПС в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство;</p> <p>5) Формирование сигналов на управление СОУЭ происходит при сработке одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям Приложения Р СП 5.13130.2009;</p> <p>6) Не обеспечен автоматический контроль работоспособности линий связи СОУЭ (с речевым оповещением).</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ст. 82, ст. 83, ст. 84;</p> <p>1.Свод правил 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 №115), п. 4.8, п. 4.9; Свод правил 5.13130.2009 п. 13.15.3; таблица 2 ГОСТ 31565-2012;</p> <p>2. Свод правил 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 №115), п. 4.10;</p> <p>3. Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования» п. 5.12;</p> <p>4. Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования» п. 13.14.5, п. 14.4;</p> <p>5. Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования» п. 14.1, п. 14.2;</p> <p>6.Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №173) п. 3.4.</p>	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;



руководители органов местного самоуправления;  
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску  
 управления надзорной деятельности и профилактической работы  
 Главного управления МЧС России  
 по Республике Карелия  
 Гриценко Яна Эдуардовна

19 мая 2021 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 30 «Насто»  
 Меренкова Елена Викторовна

19 мая 2021 года



*[Handwritten signature]*